

[illegible]

	Ликвидация утечек сетевой воды, обеспечение гидравлических потерь в тепловых сетях не выше нормативных (п.6.2.29 ПТЭТЭ).	по мере необходимости												
	Выполнение испытаний на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности давлением 1,25 рабочего. С составлением актов в установленном порядке (п.6.2.13 ПТЭТЭ).	1/год												
	Восстановление теплоизоляционного покрытия в соответствии с проектом, с приведением величин тепловых потерь в тепловых сетях в соответствие с нормативными значениями (п.6.1.31 ПТЭТЭ).	1/год												
	В случае проведения ремонта, слив и заполнение трубопроводов проводить химически подготовленной водой	1/год												
3	Оборудование котельной БМК-3800													
3.1	Газовой и теплогенерирующее оборудование													
	Регламентные работы выполняются в соответствии с договором ООО "ИКЦ"Спецтеплосервис"	1/мес												
	Контроль водно-химического режима котельной по договору с ООО "ИКЦ"Спецтеплосервис"	1/мес												
	Плановые работы по текущему ремонту выполняются в соответствии с договором ООО "ИКЦ"Спецтеплосервис"	1/год												

Составил:



Главный инженер
Донкова Н.А.
06.03.2025г.